令和6年度　敷根一般廃棄物管理型最終処分場水質測定結果

【測定結果】
各測定結果は基準値内で異常は見られなかった。
それぞれの測定数値は、以下の測定結果をご覧ください。

【浸出水（原水）】　※処理する前の浸出水

No.	項　目	単位	測定結果	基準値
1	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L		検出されないこと
2	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀 その他の水銀化合物	mg/L		0.005以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		0.1以下
4	鉛及びその化合物	mg/L		0.1以下
5	有機燐化合物	mg/L		1以下
6	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		0.5以下
7	砒素及びその化合物	mg/L		0.1以下
8	ｼｱﾝ化合物	mg/L		1以下
9	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/L		0.003以下
10	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.3以下
11	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.1以下
12	ｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ	mg/L		0.2以下
13	四塩化炭素	mg/L		0.02以下
14	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		0.04以下
15	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		1以下

No.	項　目	単位	測定結果	基準値
16	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.4以下
17	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		3以下
18	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		0.06以下
19	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		0.02以下
20	ﾁｳﾗﾑ	mg/L		0.06以下
21	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L		0.03以下
22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L		0.2以下
23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		0.1以下
24	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		0.1以下
25	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		0.5以下
26	ほう素及びその化合物	mg/L		50以下
27	ふっ素及びその化合物	mg/L		15以下
28	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		200以下
29	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱物油類）	mg/L		5以下

No.	項　目	単位	測定結果	基準値
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油類）	mg/L		30以下
31	ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L		5以下
32	銅含有量	mg/L		3以下
33	亜鉛含有量	mg/L		2以下
34	溶解性鉄含有量	mg/L		10以下
35	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L		10以下
36	ｸﾛﾑ含有量	mg/L		2以下
37	大腸菌群数	個/cm3		日間平均3,000以下
38	燐含有量	mg/L		16（日間平均8）以下
39	pH（水素イオン濃度）	－		5.8以上8.6以下
40	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L		60以下
41	COD（化学的酸素要求量）	mg/L		90以下
42	SS（浮遊物質量）	mg/L		60以下
43	T-N（窒素含有量）	mg/L		120（日間平均60）以下

【浸出水（処理水）】

No.	項　目	単位	測定結果	基準値
1	ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L		検出されないこと
2	水銀及びｱﾙｷﾙ水銀 その他の水銀化合物	mg/L		0.005以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L		0.1以下
4	鉛及びその化合物	mg/L		0.1以下
5	有機燐化合物	mg/L		1以下
6	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L		0.5以下
7	砒素及びその化合物	mg/L		0.1以下
8	ｼｱﾝ化合物	mg/L		1以下
9	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	mg/L		0.003以下
10	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.3以下
11	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.1以下
12	ｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ	mg/L		0.2以下
13	四塩化炭素	mg/L		0.02以下
14	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		0.04以下
15	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		1以下

No.	項　目	単位	測定結果	基準値
16	ｼｽ－1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.4以下
17	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		3以下
18	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		0.06以下
19	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		0.02以下
20	ﾁｳﾗﾑ	mg/L		0.06以下
21	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L		0.03以下
22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L		0.2以下
23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		0.1以下
24	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L		0.1以下
25	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		0.5以下
26	ほう素及びその化合物	mg/L		50以下
27	ふっ素及びその化合物	mg/L		15以下
28	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L		200以下
29	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱物油類）	mg/L		5以下

No.	項　目	単位	測定結果	基準値
30	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油類）	mg/L		30以下
31	ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L		5以下
32	銅含有量	mg/L		3以下
33	亜鉛含有量	mg/L		2以下
34	溶解性鉄含有量	mg/L		10以下
35	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L		10以下
36	ｸﾛﾑ含有量	mg/L		2以下
37	大腸菌群数	個/cm3		日間平均3,000以下
38	燐含有量	mg/L		16（日間平均8）以下

No.	項　目	単位	測　定　結　果											基準値
			4月9日											
1	pH（水素イオン濃度）	－	8.3											5.8以上8.6以下
2	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	0.6											60以下
3	COD（化学的酸素要求量）	mg/L	3.6											90以下
4	SS（浮遊物質量）	mg/L	4											60以下
5	T-N（窒素含有量）	mg/L	10											120（日間平均60）以下

No.	項　目	単位	測定結果	基準値
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		10以下