令和6年度　敷根一般廃棄物管理型最終処分場水質測定結果

【測定結果】
各測定結果は基準値内で異常は見られず、電気伝導率、塩化物イオンに大きな変化は見られなかった。
それぞれの測定数値は、以下の測定結果をご覧ください。

【周辺地下水　－　上流側】

No.	項　目	単位	測定結果	基準値	No.	項　目	単位	測定結果	基準値	No.	項　目	単位	測定結果	基準値
1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L		0.003以下	13	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.1以下	25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		10以下
2	全ｼｱﾝ	mg/L		検出されないこと	14	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.04以下					
3	鉛	mg/L		0.01以下	15	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		1以下	26	ふっ素	mg/L		0.8以下
4	六価ｸﾛﾑ	mg/L		0.05以下	16	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		0.006以下	27	ほう素	mg/L		1以下
5	砒素	mg/L		0.01以下	17	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.01以下	28	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L		0.05以下
6	総水銀	mg/L		0.0005以下	18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.01以下	29	pH（水素イオン濃度）	－		5.8以上8.6以下
7	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L		検出されないこと	19	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L		0.002以下	30	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L		60以下
8	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ	mg/L		検出されないこと	20	ﾁｳﾗﾑ	mg/L		0.006以下					
9	ｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ	mg/L		0.02以下	21	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L		0.003以下	31	COD（化学的酸素要求量）	mg/L		90以下
10	四塩化炭素	mg/L		0.002以下	22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L		0.02以下	32	SS（浮遊物質量）	mg/L		60以下
11	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L		0.002以下	23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L		0.01以下	33	T-N（窒素含有量）	mg/L		120（日間平均60）以下
12	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L		0.004以下	24	ｾﾚﾝ	mg/L		0.01以下					

No.	項　目	単位	測　定　結　果												基準値
			4月9日												
1	Cl⁻（塩化物イオン）	mg/L	11												—
2	EC（電気伝導率）	mS/m	10												—

【周辺地下水　－　下流側】

No.	項　目	単位	測　定　結　果												基準値
			4月9日												
1	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L	0.0003未満												0.003以下
2	全ｼｱﾝ	mg/L	0.1未満												検出されないこと
3	鉛	mg/L	0.005未満												0.01以下
4	六価ｸﾛﾑ	mg/L	0.005未満												0.05以下
5	砒素	mg/L	0.005未満												0.01以下
6	総水銀	mg/L	0.0005未満												0.0005以下
7	ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L	0.0005未満												検出されないこと
8	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆｰﾙ	mg/L	0.0005未満												検出されないこと
9	ｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.002未満												0.02以下
10	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満												0.002以下
11	ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.0002未満												0.002以下
12	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.0004未満												0.004以下
13	1，1－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.002未満												0.1以下
14	1，2－ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.004未満												0.04以下
15	1，1，1－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.0005未満												1以下
16	1，1，2－ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.0006未満												0.006以下
17	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.001未満												0.01以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.0005未満												0.01以下
19	1，3－ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L	0.0002未満												0.002以下
20	ﾁｳﾗﾑ	mg/L	0.0006未満												0.006以下
21	ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L	0.0003未満												0.003以下
22	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L	0.002未満												0.02以下
23	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満												0.01以下
24	ｾﾚﾝ	mg/L	0.002未満												0.01以下
25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.9												10以下
26	ふっ素	mg/L	0.16												0.8以下
27	ほう素	mg/L	0.2												1以下
28	1，4－ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.005未満												0.05以下
29	pH（水素イオン濃度）	－	6.5												5.8以上8.6以下
30	BOD（生物化学的酸素要求量）	mg/L	5.4												60以下
31	COD（化学的酸素要求量）	mg/L	3.4												90以下
32	SS（浮遊物質量）	mg/L	1												60以下
33	T-N（窒素含有量）	mg/L	4.4												120（日間平均60）以下

No.	項　目	単位	測　定　結　果												基準値
			4月9日												
1	EC（電気伝導率）	mS/m	64												－
2	Cl⁻（塩化物イオン）	mg/L	33												－

No.	項　目	単位	測定結果	基準値
1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L		1以下