



# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県霧島市国分中央3丁目45番1号

鹿児島県 第 11180099520 号

発行日 平成30年9月13日

依頼者 霧島市長 中重 真一様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 〒890-8589 鹿児島市長瀬二丁目8番5号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日	平成30年9月6日	10時40分	天候(前日) *****	(当日) 晴
施設の名称	(名称) 大出水の湧水地 (採水地点) 霧島市横川町下ノ赤水地区			
水質区分	(区分) 原水 (水道種類) その他 (検査目的) その他			
検査分類	水質基準(10項目)			
採水者	(氏名) 美坂 隆明		(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会	
採水時	(気温) 24.0℃		(水温) 17.5℃ (残留塩素) *****	

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L	10mg/L以下	
4	塩化物イオン	4.4mg/L	200mg/L以下	
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
6	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
7	味	異常なし	異常でないこと	
8	臭気	異常なし	異常でないこと	
9	色度	0.5度未満	5度以下	
10	濁度	0.2度未満	2度以下	
	-以下余白-			

判定(水質基準等の定めのない項目は除く)  
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	平成30年9月6日 ~ 平成30年9月13日
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	米澤 守光