

# 水質検査結果書

住 所 鹿児島県霧島市国分中央3丁目4番1号

鹿児島県薬試 第 11180033050 号

発行日 平成30年6月14日

依頼者 霧島市長 中重 真一様


  
 公益社団法人 鹿児島県薬剤師会  
 会長 上野 泰弘  
 〒890-8589 鹿児島市厚次郎二丁目8番15号  
 電話 099-253-8935(代) FAX 099-255-2850

採水年月日		平成30年6月7日	10時25分	天候(前日) 雨	(当日) 晴
施設の名称		(名称) 大出水の湧水地 (採水地点) 霧島市横川町下ノ赤水地区			
水質区分		(区分) 原水	(水道種類) その他	(検査目的) その他	
検査分類		水質基準(10項目)			
採水者		(氏名) 美坂 隆明	(所属) (公社)鹿児島県薬剤師会		
採水時		(気温) 22.0℃	(水温) 18.0℃	(残留塩素) *****	
NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考	
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下		
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと		
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L	10mg/L以下		
4	塩化物イオン	4.5mg/L	200mg/L以下		
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下		
6	pH値	6.9	5.8以上8.6以下		
7	味	異常なし	異常でないこと		
8	臭気	異常なし	異常でないこと		
9	色度	0.5度未満	5度以下		
10	濁度	0.2度未満	2度以下		
	-以下余白-				
判定(水質基準等の定めのない項目は除く) 上記検査項目については水質基準等に適合。					
備考					
検査期日	平成30年6月7日 ~ 平成30年6月14日				
検査機関	公益社団法人 鹿児島県薬剤師会 厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				
検査責任者	米澤 守光				