

【別紙1】

需要場所等

番号	施設名	所在地	供給電気方式	標準 電圧	計量 電圧	標準 周波数	受電 方式	蓄熱 設備	非常用自家 発電設備	太陽光 発電設備	自動検針 装置
1	霧島消防局横川分遣所（低圧電力）	霧島市横川町上ノ3414-1	交流三相三線式	200 V	200 V	60 Hz	1回線受電	-	-	-	○
2	霧島消防局横川分遣所（従量電灯B）	同上	交流単相三線式	100 V	100 V	60 Hz	1回線受電	-	-	-	○
3	霧島消防局隼人分遣所（低圧電力）	霧島市隼人町西光寺119-1	交流三相三線式	200 V	200 V	60 Hz	1回線受電	-	-	-	○
4	霧島消防局隼人分遣所（スマートシブP）	同上	交流単相三線式	100 V	100 V	60 Hz	1回線受電	-	-	-	○
5	霧島消防局無線基地局（従量電灯B）	霧島市溝辺町有川117番26	交流単相三線式	100 V	100 V	60 Hz	1回線受電	-	○	-	-
6	霧島消防局霧島分遣所（低圧電力）	霧島市霧島田口495	交流三相三線式	200 V	200 V	60 Hz	1回線受電	-	-	-	-
7	霧島消防局霧島分遣所（スマートシブP）	同上	交流単相三線式	100 V	100 V	60 Hz	1回線受電	-	-	-	-
8	霧島消防局福山分遣所（低圧電力）	霧島市福山町福山5342-4	交流三相三線式	200 V	200 V	60 Hz	1回線受電	-	-	-	○
9	霧島消防局福山分遣所（スマートシブP）	同上	交流単相三線式	100 V	100 V	60 Hz	1回線受電	-	-	-	-
10	霧島消防局溝辺分遣所（スマートシブP）	霧島市溝辺町麓1616-39	交流単相三線式	100 V	100 V	60 Hz	1回線受電	-	○	-	○
11	霧島消防局溝辺分遣所（低圧電力）	同上	交流三相三線式	200 V	200 V	60 Hz	1回線受電	-	○	-	○