

霧島市消防局横川分遣所外 10 契約で使用する電力の供給 質問回答

質問 番号	質問事項	回答
1	<p>【電力供給仕様書 2(2)ア】 内容が高圧電力契約の考え方となっているので削除されるものとしてよろしいか。 低圧契約は、契約容量での単位となり、従量電灯 B は A、従量電灯は kVA、低圧電力は kW である。</p>	<p>そのとおり。修正をします。</p>
2	<p>【電力供給仕様書 2(3)、入札説明書 1(3)】 低圧電力は一般送配電事業者が定める検針日が確定されているため、令和 4 年 4 月検針日から令和 5 年 3 月検針日の前日までの契約期間とすることは可能か。</p>	<p>入札に係る参入の妨げとならなければ、一般送配電事業者の定める検針日を基準とする。</p>
3	<p>【電力供給仕様書 2(4)】 受電用負荷開閉器は高圧契約のみ取付てある。削除でよいか。</p>	<p>そのとおり。削除します。</p>
4	<p>【電力供給仕様書 別紙 3】 省エネ賦課金となっているが再エネ賦課金へ変更してよいか。</p>	<p>誤りです。修正します。</p>
5	<p>【入札内訳書】 ①固有割引額の算定方法が以下のとおりであるが問題ないか確認したい。 $\text{固有割引額} = (\text{基本料金} + \text{電力料金} + \text{燃料費調整額}) \times \text{割引率}$ ②入札内訳書へ上記割引率を記入すべきか。 ③入札内訳書をエクセルでいただけないか。 ④スマートビジネスプラン契約の契約容量が A となっているが、kVA ではないか。 ⑤基本料金単価は、10A、1kVA、1kW 毎の単価でよいか</p>	<p>5-① 問題ない。 5-② 必要ない。 5-③ ホームページ掲載の様式を活用ください。 5-④ そのとおり。修正します。 5-⑤ そのとおり。修正します。</p>