

令和8年度 霧島市クリーンセンター維持管理状況

【処分した廃棄物】

処理した廃棄物の種類：一般廃棄物

(単位：t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
1号炉	1,832.81	1,835.01	900.57	1,235.71									5,804.10
2号炉	1,297.10	1,346.39	1,263.03	1,776.35									5,682.87
計	3,129.91	3,181.40	2,163.60	3,012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.97

【燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度】■ 自動分析計で連続的に測定した値の月平均値を算出しています。

1) 焼却炉の燃焼ガス温度

測定箇所：①ストローカ式焼却炉出口

(単位：℃)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	1,056	1,051	1,066	1,022									800℃以上
2号炉	1,043	1,022	1,057	1,025									

2) 集じん器に流入する燃焼ガス温度

測定箇所：②ろ過式集じん器入口

(単位：℃)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	162	161	168	160									200℃以下
2号炉	156	155	167	161									

3) 排ガス中の一酸化炭素濃度

測定箇所：③煙突

(単位：ppm)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	2	2	1	3									100ppm以下
2号炉	3	3	2	2									

【冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去】

1) 冷却設備（ボイラ）

ばいじんの除去を行った日

1号炉	稼働中常時除去
2号炉	稼働中常時除去

2) 排ガス処理設備（ろ過式集じん器）

ばいじんの除去を行った日

1号炉	稼働中常時除去
2号炉	稼働中常時除去

【排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙濃度等】

1) ダイオキシン類濃度

測定場所：煙突

		測定日/測定値				基準値
		令和8年度1回目	令和8年度2回目	令和8年度3回目	令和8年度4回目	
採取した年月日	1号炉	令和8年5月12日				
	2号炉	令和8年5月13日				
測定結果が得られた年月日	1号炉	令和8年5月22日				
	2号炉	令和8年5月22日				
ダイオキシン類濃度 (単位：ng-TEQ/m ³ N)	1号炉	0.00000053				1以下
	2号炉	0.00010				1以下

2) ばい煙濃度等

測定場所：煙突

		測定日/測定値						基準値
		令和8年度1回目	令和8年度2回目	令和8年度3回目	令和8年度4回目	令和8年度5回目	令和8年度6回目	
採取した年月日	1号炉	令和8年4月9日	令和8年6月4日					
	2号炉	令和8年4月10日	令和8年6月16日					
測定結果が得られた年月日	1号炉	令和8年4月22日	令和8年6月25日					
	2号炉	令和8年4月22日	令和8年6月25日					
硫酸酸化物濃度 (単位：mN/h)	1号炉	0.0287 (73)	0.0316 (74)					下段 () 書き 基準値
	2号炉	0.267 (72)	0.118 (72)					
ばいじん濃度 (単位：g/mN)	1号炉	0.000986	0.000849					0.08以下
	2号炉	0.00111	0.000984					
塩化水素濃度 (単位：mg/mN)	1号炉	5.98	5.98					700以下
	2号炉	49.4	14.9					
窒素酸化物濃度 (単位：ppm)	1号炉	71.8	80.4					250以下
	2号炉	65.3	73.0					