

令和7年度 敷根清掃センター維持管理状況

【処分した廃棄物】

処理した廃棄物の種類：一般廃棄物													(単位：t)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
1号炉	950.18												950.18
2号炉	2,298.79												2,298.79
計	3,248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,248.97

【燃焼ガス温度及び一酸化炭素濃度】

■ 自動分析計で連続的に測定した値の月平均値を算出しています。

1) 燃焼ガス温度（燃焼熔融炉）													(単位：℃)
測定箇所： 燃焼熔融炉出口 ①													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	1129												800℃以上
2号炉	1115												

2) 燃焼ガス温度（熱分解ガス燃焼炉）													(単位：℃)
測定箇所： 熱分解ガス燃焼炉出口 ②													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	1104												800℃以上
2号炉	973												

3) 集じん器に流入する燃焼ガスの温度													(単位：℃)
測定箇所： バグフィルタ入口 ③													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	190												200℃以下
2号炉	190												

4) 排ガス中のCO濃度													(単位：ppm)
測定箇所： 排気筒入口 ④													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	24												100ppm以下
2号炉	27												

【冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去】

1) 冷却設備（ボイラ） ⑤		ばいじんの除去を行った日
1号炉		稼働中常時除去
2号炉		稼働中常時除去

2) 排ガス処理設備（バグフィルタ） ⑥		ばいじんの除去を行った日
1号炉		稼働中常時除去
2号炉		稼働中常時除去

【排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙濃度等】

1) ダイオキシン類濃度		測定場所：排気筒入口 ④	
		測定日/測定値	基準値
採取した年月日	1号炉		
	2号炉		
測定結果が得られた 年 月 日	1号炉		
	2号炉		
ダイオキシン類濃度 (単位：ng-TEQ/m³N)	1号炉		1以下
	2号炉		1以下

2) ばい煙濃度等				測定場所：排気筒入口 ④
		測定日/測定値		基準値
		1回目	2回目	
採取した年月日	1号炉			
	2号炉			
測定結果が得られた年月日	1号炉			
	2号炉			
硫黄酸化物濃度 (単位：m³h)	1号炉			下段（ ）書き 基準値
	2号炉			
ばいじん濃度 (単位：g/m³N)	1号炉			0.08以下
	2号炉			
塩化水素濃度 (単位：mg/m³N)	1号炉			700以下
	2号炉			
窒素酸化物濃度 (単位：ppm)	1号炉			250以下
	2号炉			