

霧島市立医師会医療センター基本設計等に係るコンストラクション・
マネジメント業務委託

公募型プロポーザル 質問・回答

No.	質問	回答
1	<p>施設概要について 建設工期の記載がありますが、全体事業スケジュールは、基本計画に記載の通りでよろしいでしょうか。もしくは現時点で変更がありますでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
2	<p>施設概要について 基本計画において、整備手法は引き続き検討とありますが、現時点で決定しておりますでしょうか。</p>	<p>整備手法は、設計・施工分離発注方式（従来方式）を採用予定です。</p>
3	<p>業務内容について ②基本設計内容の確認、検証および提案3)において、『附帯設備費…について…予算額との比較及び適正価格についての検討を行い』とありますが、これは附帯設備費の合計が、工事費と予算額との関係の中に納まっているかどうかを検討することであり、個々の附帯設備費の額について検討するものでないと考えてよろしいでしょうか。（本業務に含む場合、別途医療コンサルに委託する必要があります）</p>	<p>工事費及び附帯設備費の予算額は分けて検証が必要です。工事費及び附帯設備費については、個々の金額に疑義が生じた場合は、検証を依頼する予定です。</p>
4	<p>業務内容について ③その他業務において、『発注者が必要と認めた場合、受託者は、設計定例会議に出席し』とありますが、具体的にどの程度の回数の打合せ出席を想定すればよろしいでしょうか。</p>	<p>基本設計業務の進捗状況及び本業務の必要性に応じて、対応してください。</p> <p><参考></p> <ul style="list-style-type: none"> ・霧島市立医師会医療センター改築工事基本設計業務委託仕様書Ⅱ業務仕様、2業務の実施（7）打合せ及び記録 ・霧島市立医師会医療センター施設整備に係る医療機器整備計画等策定業務委託仕様書 3 内容(3)その他

5	<p>参加資格について 参加要件及び実績要件となる「基本設計又は実施設計のCM業務」、「病院のCM実績」について、コスト検証やボリューム検証、セカンドオピニオン業務などは、マネジメントを含まない業務であるため該当しないということによろしいでしょうか。</p>	<p>実績要件としては、CM業務契約です。なお、コスト検証やボリューム検証、セカンドオピニオン業務などについても、CM業務とします。</p>
6	<p>参加表明書について 提出部数が10部とありますが、押印書類については正が1部、写しが9部によろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
7	<p>審査方法について 審査委員の人数、役職・お名前を開示していただけないでしょうか。</p>	<p>審査委員の人数や構成については、公開しません。</p>
8	<p>審査方法について プレゼンテーション及びヒアリングには、何名まで出席可能でしょうか。</p>	<p>特に設けていませんが、業務に従事する人数を想定します。</p>
9	<p>審査方法について プレゼンテーション時に使用する必要機材は、各者において準備するとありますが、プロジェクターとパソコンを接続するケーブルは、参加者側で用意するという理解でよろしいでしょうか。また、プロジェクターに接続できるケーブルの種類は、VGAケーブル、HDMIケーブルなどいずれでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。 市で用意：プロジェクター（メーカーEPSON、型番 EB-435W）に対応してください。</p>
10	<p>評価基準書について 評価基準の内訳を開示していただけないでしょうか。</p>	<p>評価基準の内訳については、公開しません。</p>