水質検査結果書

住　　所　鹿児島県霧島市国分中央３丁目４５番１号

依 頼 者　霧島市長　中重　真一 様

鹿県薬試　第 11260071360 号
発 行 日　令和8年10月15日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　小田原　一弘
〒890-8589 鹿児島市与次郎二丁目8番16号
電 話 099-253-8935㈹　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和8年10月7日　9時48分　天候（前日）　晴　（当日）　晴
施設の名称	（名　　称）大出水の湧水地 （採水地点）霧島市横川町下ノ赤水地区
水質区分	（区　　分）原水　（水道種類）その他　（検査目的）その他
検査分類	水質基準(10項目)
採水者	（氏　　名）岩元　昭一　（所　　属）（公社）鹿児島県薬剤師会
採水時	（気　　温）******　（水　　温）******　（残留塩素）******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	0/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9mg/L	10mg/L以下	
4	塩化物イオン	4.0mg/L	200mg/L以下	
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
6	pH値	6.6	5.8以上8.6以下	
7	味	異常なし	異常でないこと	
8	臭気	異常なし	異常でないこと	
9	色度	0.5度未満	5度以下	
10	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和8年10月7日　～　令和8年10月15日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項)　第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	水質検査部門管理者　大堂　誠子