水質検査結果書

住　　所　鹿児島県霧島市国分中央３丁目４５番１号

依 頼 者　霧島市長　中重　真一 様

鹿県薬試　第 11210036750 号
発 行 日　令和3年7月19日

公益社団法人　鹿児島県薬剤師会
会長　上野　泰弘
〒890-8589　鹿児島市与次郎二丁目8番15号
電 話 099-253-8935(代)　FAX 099-255-2850

採水年月日	令和3年7月12日　10時02分　天候(前日)　曇　(当日)　曇
施設の名称	(名　称) 大出水の湧水地 (採水地点) 霧島市横川町下ノ赤水地区
水質区分	(区　分) 原水　(水道種類) その他　(検査目的) その他
検査分類	水質基準(10項目)
採水者	(氏　名) 山元　正健　(所　属) (公社)鹿児島県薬剤師会
採水時	(気　温) ******　(水　温) ******　(残留塩素) ******

NO	検査項目名	検査結果	基準値	備考
1	一般細菌	7/mL	100/mL以下	
2	大腸菌	検出されない	検出されないこと	
3	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0mg/L	10mg/L以下	
4	塩化物イオン	4.5mg/L	200mg/L以下	
5	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3mg/L未満	3mg/L以下	
6	pH値	6.9	5.8以上8.6以下	
7	味	異常なし	異常でないこと	
8	臭気	異常なし	異常でないこと	
9	色度	0.5度未満	5度以下	
10	濁度	0.2度未満	2度以下	
	－以下余白－			

判定（水質基準等の定めのない項目は除く）
上記検査項目については水質基準等に適合。

備考	
検査期日	令和3年7月12日　～　令和3年7月19日
検査機関	公益社団法人　鹿児島県薬剤師会　厚生労働大臣登録水質検査機関(水道法20条第3項) 第51号
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査責任者	田中　瑞穂